

Приложение № 1

к запросу предложений

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор
ООО УК "ИНПАРК" УРАЛМАШ"
Д.В. Скворцов**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №468**

На ремонт кровли: здание гаража, литер ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ (инв.№ 01-0984643) и часть здания лечебно-оздоровительного корпуса, литер ЮЮЮЮЮЮ (инв.№ 01-0984641) по адресу: г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки.

В процессе осмотра установлен факт наличия следующих дефектов и повреждений: старое износившееся покрытие крыши в результате чего регулярные протекания, формирование очагов заплесневелости, трещины на потолке. Нарушена целостность покрытия на крыше. Множественные разрывы кровельного покрытия. Нарушение герметичности кровли.

№ пп	Описание работ	Ед. Изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
	Гараж			
	Разборка старого покрытия кровли до 4 слоев и разрушенной стяжкой отдельными местами с заделкой цементным раствором	М2	210	
	Замена отливов парапета	М2	15,6	
	Устройство покрытия кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя с предв. грунтовкой в 2 раза: верхний слой Унифлекс ТКП, нижний слой Унифлекс ТПП.	М2	702	
	Ремонт примыкания кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя с предв. грунтовкой в 2 раза: верхний слой Унифлекс ТКП, нижний слой Унифлекс ТПП.	М.п.	26	
	АБК автохозяйства			
	Разборка старого покрытия кровли до 6 слоев	М2	317	
	Ремонт существующей бетонной стяжки	М2	317	
	Устройство покрытия кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя с предв. грунтовкой в 2 раза: верхний слой Унифлекс ТКП, нижний слой Унифлекс ТПП.	М2	317	

	Замена отливов козырька с усилением «металлическими костылями» В=0,6	М.п.	51	
	Замена отливов парапета	М2	14,4	
	Ремонт примыкания кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя с предв. грунтовкой в 2 раза: верхний слой Унифлекс ТКП, нижний слой Унифлекс ТПП.	М.п.	30	
	Устройство прижимной планки с геметизацией шва мастикой на выходящих коммуникациях кровли	М.п.	6	
	Мусор складировать в указанное место на расстояние до 10 м от здания для последующей утилизации силами ИНПАРКА	-	-	

Специалист по закупкам



Е.С. Малашенко

Ведущий экономист



И.О. Брянцева

Начальник отдела благоустройства



М.С. Пальцев